



ÖZEL SİİRT HAYAT HASTANESİ
KIRMIZI KOD TATBİKATI FORMU

KOD: AD.FR.14

YAY. TAR.: 04.01.2021

REV. TAR.:

REV. NO: 00

SAY. NO: 1 / 2

Bina / Birim : HASTANE OTOPARKI

Tarih ve Saati : 28.05.2025 - 16:00

S.No	YAPILAN İŞLEM	EVET	HAYIR
1	Kırmızı Kod bina/birim içinde duyuruldu mu? (HASTANE OTOPARKI kırmızı kod)	X	
2	Kırmızı Kod uygulaması başlatıldı ve bina/birim içine duyuruldu mu?	X	
3	Kırmızı kod pager cihazlarına / santrale ulaştı mı?	X	
4	Kırmızı kod; güvenlik birimi tarafından telsizle / santral tarafından anons ile hastane içinde bildirildi mi?	X	
5	Bina / birim yangın ihbar butonuna basıldı ve sistem aktif hale getirildi mi?		X
6	Yangın çıkan birimde Yangın Söndürme Cihazına en yakın personel, uygun cihaz ile (elektrik, elektrikli ve tıbbi cihaz yangınlarına CO2 li ve diğer yangınlara Kuru Kimyevi Tozlu cihaz) yangını söndürmeye müdahale etti mi? Yangın söndürülemedi ise bunu bina / birim içinde duyurdu mu?	X	
7	Yangın çıkan yerden tehlikeli maddeler ve diğer tıbbi/elektronik cihazların uzaklaştırıldı mı?		X
8	Kırmızı Kod ikazı üzerine sivil savunma uzmanı / amiri, özel güvenlik sorumlusu ve özel güvenlik personelleri ile teknik servisi sorumlusu derhal emir beklemeden yangın çıkan bina / birime gitti mi?	X	
9	Güvenlik birimi tarafından yangın çıkan bina/birim acil çıkış kapıları açıldı mı?		X
10	Kırmızı kod ikazı üzerine acil durum ekip personeli ve hastane UMKE personeli de (varsa malzemelerini mevcut depodan alarak) olay yerine gitti mi?		X
11	Teknik Servis Sorumlusu/ personeli tarafından binanın elektrik, tıbbi gaz ve doğalgazı kesildi mi?		X
12	Güvenlik tarafından binaya/birime giriş çıkışlar kontrol altına alındı mı? Emniyet şeridi çekildi mi?		X
13	Güvenlik Birimi tarafından yangın çıkan bina yolu üzerindeki araçlar kaldırılır mı?		X
14	Yangına Söndürme Ekibi müdahale etti mi? Elektrik, elektrikli ve tıbbi cihaz yangını hariç ise yangın dolaplarını kullandı mı?	X	
15	Güvenlik personeli tarafından telsizle/telefonla Güvenlik Birimine/ santrale yangının söndürülemediği bildirildi mi?		X
16	Yangın söndürülemedi ise; güvenlik birimi / santral tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi / İtfaiye 110 haber verildi mi?	X	
17	Yangın söndürülemedi veya duman bina / birim içine yayılmış ise; bina /birim yangın sorumlusu tarafından tahliye edilmesine karar verildi mi?		
18	Tahliye yolları, yangın merdivenleri ve Toplanma Alanı Güvenlik tarafından kontrol edildi mi?	X	
19	Hasta servisi ise hastalar ve refakatçiler ile personel, diğer birimlerde çalışan personel ve diğer kişiler tahliye triajına göre tahliye edildi mi?		
20	Toplanma alanında tahliye edilen personel, hastalar, refakatçiler ve diğer kişilerin sayımı yapıldı mı?		



ÖZEL SİİRT HAYAT HASTANESİ
KIRMIZI KOD TATBİKATI FORMU

KOD: AD.FR.14

YAY. TAR.: 04.01.2021

REV. TAR.:

REV. NO: 00

SAY. NO: 2 / 2

21	Görevli personel / güvenlik personeli tarafından tüm odalar kontrol edildi mi? Tüm açık olan kapı ve pencereler kapatıldı mı?		
22	İçeride kalan hasta / personel var ise Kurtarma Ekibi tarafından kurtarıldı mı?		
23	Tüm bilgisayar, klima ve tıbbi cihazların kapatıldı ve fişleri çekildi mi?		
24	Tüm Kıymetli evrak, eşya ve malzemeler (özellikle oksijen tüpleri? Tahliye edildi mi?		
25	Özel güvenlik tarafından yangın mahallinden kurtarılacak tahliye edilen hastaların ve kurtarılan malzemeler muhafaza altına alındı mı?		
26	Bina / Birim Yangın Sorumlu tarafından HAP EK/B1, EK/B2 ve EK/B3 formlarının düzenlendi mi?		
27	İtfaiye aracı zamanında geldi mi?		
28	Gelen itfaiye aracı güvenlik personeli tarafından yangın çıkan bina / birime yönlendirildi mi?		
29	Gelen itfaiye ekibine gerekli bilgiler verildi mi? Bina / birim krokileri gösterildi mi?		
30	Görülen ve Tespit Edilen Eksik Konular		

Kırmızı Kod Sorumlusu

Yangın sorumlusu